

**SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BVĐK-TCKT
V/v mời cung cấp báo giá

Ninh Bình, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, lắp đặt hệ thống oxy lỏng phục vụ công tác điều trị điều trị Bệnh nhân Covid-19 theo danh mục đính kèm.

(Có danh mục và bản vẽ chi tiết đính kèm)

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực cung cấp báo giá cho toàn bộ nội dung nêu trên, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2021.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

Thư mời báo giá này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng cung cấp hoặc có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Chính Chuyên

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số /BVĐK-TCKT ngày tháng năm 2021
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
I	PHẦN THIẾT BỊ		
1	Tank chứa oxy lỏng 5m³ - Model (mã hàng hóa): 21DG (Q) 5B-44 - Xuất xứ: Trung Quốc - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau - Yêu cầu kỹ thuật: + Bình chứa dạng đứng + Tích hợp giàn hóa hơi và van điều áp + Áp suất làm việc tối đa: 16Bar. + Dải nhiệt độ làm việc: -196°C/50 °C + Tổng dung tích: 4.99m ³ + Dung tích làm việc hiệu quả: 95% + Vật liệu chế tạo: S30408 GB/T14976 + Lưu lượng dàn hóa hơi: 300Nm ³ /h + Công suất van điều áp: 300Nm ³ /h	HT	01
2	Ố cắm oxy gắn tường - Model (mã hàng hóa): PR80.01 - Chuẩn DIN - Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Yêu cầu kỹ thuật: + Đường kính ống đồng: 10mm + Mã màu tiêu chuẩn sản xuất: BS 5682/EN ISO 9170-1	Ố	49
3	Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm - Model (mã hàng hóa): ATFM-18-DIN - Chuẩn DIN - Xuất xứ: Trung Quốc - Yêu cầu kỹ thuật: + Lưu lượng: Có thể điều chỉnh từ 0 đến ≥ 15 lít/ phút. + Bình làm ẩm có dung tích ≥ 140 ml vật liệu polycarbonate có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121°C	Bộ	49
4	Hộp van kèm báo động khu vực - Model (mã hàng hóa): GZ71.69 - Chung loại: 1 loại khí (O ₂) - Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ	Bộ	1
II	VẬT TƯ LẮP ĐẶT		
1	Ống đồng đường kính 12.7x0.71 mm Xuất xứ: Việt nam	m	170

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
2	Ống đồng đường kính 15.88x0.71mm Xuất xứ: Việt nam	m	17
3	Ống đồng đường kính 22.22x0.8mm Xuất xứ: Việt nam	m	62
4	Ống đồng đường kính 28.58x1mm Xuất xứ: Việt nam	m	50
5	Ống đồng đường kính 34.93x1mm Xuất xứ: Việt nam	m	18
6	Cút góc đồng 12mm Xuất xứ: Việt nam	cái	126
7	Cút góc đồng 15mm Xuất xứ: Việt nam	cái	4
8	Cút góc đồng 22mm Xuất xứ: Việt nam	cái	12
9	Cút góc đồng 28mm Xuất xứ: Việt nam	cái	10
10	Cút góc đồng 35mm Xuất xứ: Việt nam	cái	6
11	Chữ T (chạc 3) đồng 12mm Xuất xứ: Việt nam	cái	22
12	Chữ T (chạc 3) đồng 15mm Xuất xứ: Việt nam	cái	4
13	Chữ T (chạc 3) đồng 22mm Xuất xứ: Việt nam	cái	12
14	Chữ T (chạc 3) đồng 28mm Xuất xứ: Việt nam	cái	35
15	Cút thu 15-12mm Xuất xứ: Việt nam	cái	20
16	Cút thu 22-15mm Xuất xứ: Việt nam	cái	25
17	Cút thu 28-22mm Xuất xứ: Việt nam	cái	15
18	Cút thu 35-28mm Xuất xứ: Việt nam	cái	1
19	Măng xông đồng 12mm Xuất xứ: Việt nam	cái	63
20	Măng xông đồng 15mm Xuất xứ: Việt nam	cái	25
21	Măng xông đồng 22mm Xuất xứ: Việt nam	cái	29
22	Măng xông đồng 28mm	cái	25

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
	Xuất xứ: Việt nam		
23	Măng xông đồng 35mm Xuất xứ: Việt nam	cái	14
24	Van khóa đồng D15mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ	cái	24
25	Van khóa đồng D22mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ	cái	3
26	Van khóa đồng D28mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ	cái	1
27	Van khóa đồng D35mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ	cái	2
28	Hộp gen bảo vệ ống 60x22 Xuất xứ: Việt nam	m	134
29	Giá đỡ ống - Vật liệu: thép hộp mạ kẽm 25x50x1mm - Kích thước: 150mm - Xuất xứ: Việt nam	cái	120
30	Que hàn đồng Xuất xứ: Mỹ	Kg	10
31	Gas hàn ống - Bình 12 kg - Xuất xứ: Việt nam	bình	2
32	Oxy hàn ống - Bình 40 lit – 150 at - Xuất xứ: Việt nam	bình	5
33	Vật tư phụ khác (vít, nở, đai...) Xuất xứ: Việt nam	lô	1
III	NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC		
1	Nhân công lắp đặt toàn bộ hệ thống	gói	1
2	Thử áp và làm sạch đường ống bằng khí Nitơ	gói	1
3	Chi phí kiểm định an toàn hệ thống	gói	1

Yêu cầu: hàng hóa mới 100% ./.