

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời khảo sát, báo giá sửa chữa,
bảo trì bảo dưỡng AHU, đường ống dẫn
nước lạnh và thay thế màng lọc hệ thống
khí sạch phòng mổ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu mời các đơn vị về khảo sát kỹ thuật và gửi báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống AHU, đường ống dẫn nước lạnh và thay thế màng lọc khí sạch phòng mổ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời gian thực hiện khảo sát kỹ thuật và tiếp nhận báo giá: Trong vòng 15 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Đinh Quang Hiên, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912643538 (*Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục dịch vụ, vật tư, thiết bị

STT	Danh mục dịch vụ Vật tư thay thế, bảo trì bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
1	Thay thế phin lọc của AHU giải nhiệt cho hành lang	AHU	01
	Phin lọc thô G4 kích thước (594x594x46)mm	Tám	02
	Phin lọc túi F7 kích thước (592x592x600)mm	Túi	02
2	Thay thế phin lọc của AHU giải nhiệt cho phòng mổ	AHU	06
	Phin lọc thô G4 kích thước (594x594x46)mm	Tám	08
	Phin lọc thô G4 kích thước (289x594x46)mm	Tám	06
	Phin lọc túi F7 kích thước (592x592x600)mm	Túi	08
	Phin lọc túi F7 kích thước (287x592x600)mm	Túi	06
3	Thay thế phin lọc trong phòng mổ	Phòng	06
	Phin lọc Hepa H13 kích thước (914x914x66)mm	Tám	12
4	Thay thế phin lọc hành lang sạch	HL	01
	Phin lọc Hepa H13 kích thước (610x610x66)mm	Tám	04
5	Thay thế ống hồi gió ruột gà, cách nhiệt bông thủy tinh ϕ 400, dài 8 mét	Ống	10
6	Thay thế, bọc cách nhiệt đường ống nước lạnh ϕ 200	Mét	20
7	Thay thế máng dây điện	Mét	15
8	Nhân công bao gồm: 1. Nhân công sửa chữa, thay thế vật tư (phin lọc, ống hồi gió, bọc cách điện, máng cáp điện...) 2. Nhân công bảo trì bảo dưỡng 07 AHU (sửa chữa, thay thế linh kiện vật tư của AHU nếu có). Bao gồm: + Kiểm tra thông số AHU trước khi vệ sinh: nhiệt độ gió cấp, gió hồi, vận tốc gió, dòng điện của quạt gió. + Kiểm tra, lau chùi cánh quạt, kiểm tra bạc đạn, cách điện moto quạt, bơm mỡ các ổ bi và vệ sinh lọc bụi + Vệ sinh tẩy rửa toàn bộ dàn lạnh + Kiểm tra các đường ống cấp nước lạnh vào dàn giải nhiệt, thông tắc đường ống nước ngưng của dàn lạnh + Vệ sinh các damper (van cửa gió và các miệng của gió cấp, gió hồi của AHU) + Kiểm tra và bọc dán lại các rò rỉ không khí (bằng vật liệu băng keo bạc) + Kiểm tra hệ thống đồng hồ chênh áp	Gói	1

STT	Danh mục dịch vụ Vật tư thay thế, bảo trì bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
	+ Kiểm tra, đánh giá các thông số sau khi hoàn thành bảo dưỡng: nhiệt độ gió cấp, gió hồi, vận tốc gió, dòng điện của quạt gió. + Căn chỉnh lại hệ thống.		

Ghi chú: Các đơn vị về Bệnh viện kiểm tra, khảo sát cụ thể thiết bị để có căn cứ báo giá.

2. Địa điểm cung cấp, thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng


- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

- Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp vật tư thay thế và dịch vụ sửa chữa bảo trì.

STT	Danh mục vật tư, dịch vụ (mô tả rõ về hàng hóa và nội dung dịch vụ)	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
...					
Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))