

Số: 776/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI

**Bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa nhiệt độ loại âm trần, treo tường
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu sửa chữa theo đề nghị của các khoa;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu Bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa nhiệt độ Fujitsu loại âm trần công suất từ 24.000 BTU đến 45.000 BTU; Treo tường từ 12.000 BTU - 22.000 BTU tại các khoa, phòng bệnh viện.

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo Phụ lục đính kèm.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp hàng hóa).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình *(Trong giờ hành chính)*.

Gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA
(Kèm thư mời báo giá số 776 /BVĐK-HCQT ngày 13 tháng 5 năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1.	Bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa nhiệt độ Loại Âm trần Công suất: 24.000 BTU - 45.000 BTU	Chiếc	46		
2.	Bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa nhiệt độ Loại Treo tường Công suất: 12.000 BTU - 22.000 BTU	Chiếc	07		

Bảng chữ:

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, thay thế, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.

Quy trình Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ âm trần, treo tường công suất từ 12.000 BTU đến 45.000 BTU

*** Đối với module giàn lạnh**

- Rửa, vệ sinh giàn lạnh, cánh quạt gió bằng nước áp lực thấp, khí nén.
- Tháo, vệ sinh mặt trước, màng lọc bụi bằng nước áp lực cao, khí nén.
- Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm nước ngưng.
- Vệ sinh bảng mạch điều khiển bằng khí nén
- Lau chùi, vệ sinh vỏ máy bằng vải mềm.

*** Đối với module giàn nóng**

- Rửa giàn nóng bằng nước áp lực cao
- Kiểm tra áp suất gas (nếu thiếu thì báo cáo với giám sát bên A lập biên bản xác định mức độ thiếu hụt. Phần nạp ga không tính vào hợp đồng này).
- Kiểm tra độ kín của các giắc-co đường ống dẫn gas, van nạp gas.
- Kiểm tra, xiết lại các vít bắt vỏ máy và bu-lông chân, giá máy.

*** Các kiểm tra, hiệu chỉnh chung cho toàn máy**

- Kiểm tra điện áp nguồn, dòng điện tiêu thụ.
- Kiểm tra độ cân pha và hiệu chỉnh (đối với máy sử dụng nguồn 3 pha)
- Kiểm tra độ tiếp địa của thiết bị.
- Kiểm tra xiết lại các mối đầu điện.