

Số: 1496 /BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Phục vụ công tác xây dựng giá dự toán gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ âm trần, treo tường tại các khoa, phòng, trung tâm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ âm trần, treo tường tại các khoa, phòng, trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng tải

Bệnh viện đăng tải thông tin yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn).

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá (theo Phụ lục danh mục, số lượng hàng hoá, dịch vụ đính kèm).

(Báo giá phải đảm bảo đủ tính pháp lý đồng thời ghi rõ thời hạn báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan).

- **Nhận báo giá:** Các đơn vị gửi Online báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 03 ngày, kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

Các công ty/đơn vị quan tâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế địa điểm thực hiện dịch vụ. Thời hạn khảo sát, kiểm tra thực tế trong thời gian tiếp nhận báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Quý công ty/đơn vị cung cấp cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3.871.030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC
DANH MỤC SỐ LƯỢNG HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
(Kèm thư mời số **1496** /BVĐK-HCQT ngày 02 tháng 10 năm 2026)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Điều hòa nhiệt độ âm trần Công suất: Từ 25.000BTU đến 45.000 BTU				
1	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng (<i>Tối thiểu</i>) - Kiểm tra toàn bộ tình trạng máy trước khi vệ sinh để phát hiện sớm các hư hỏng tiềm ẩn. - Che phủ cẩn thận vật dụng và khu vực xung quanh - Tháo và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc, mặt nạ. - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (dàn lạnh), lồng quạt và cánh quạt (nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhất). - Tháo và vệ sinh bơm nước ngưng. Thông tắc đường ống thoát nước ngưng. - Vệ sinh khô bo mạch dàn lạnh, đảm bảo an toàn về điện. - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và cánh quạt dàn nóng bằng vòi xịt áp lực cao. - Kiểm tra độ an toàn của các đầu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh. - Căn chỉnh chân cao su chống rung cục nóng máy lạnh. - Vận hành chạy thử, kiểm tra các thông số hoạt động (dòng điện, áp suất gas). - Vệ sinh khu vực thi công.	Cái	778		

	Điều hòa nhiệt độ treo tường Công suất từ 9.000BTU đến 24.000BTU				
2	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng (<i>Tối thiểu</i>): - Kiểm tra toàn bộ tình trạng máy trước khi vệ sinh để phát hiện sớm các hư hỏng tiềm ẩn - Che phủ cẩn thận vật dụng và khu vực xung quanh. - Tháo và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc, mặt nạ. - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (dàn lạnh), lồng quạt và cánh quạt (nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhất). - Thông tắc, kiểm tra và vệ sinh đường ống thoát nước ngưng để ngăn ngừa tình trạng tắc thoát nước ngưng. - Vệ sinh khô bo mạch dàn lạnh, đảm bảo an toàn về điện - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và cánh quạt dàn nóng bằng vòi xịt áp lực cao - Kiểm tra độ an toàn của các đầu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh. - Căn chỉnh chân cao su chống rung cục nóng máy lạnh. - Vận hành chạy thử, kiểm tra các thông số hoạt động (dòng điện, áp suất gas). - Vệ sinh khu vực thi công.	Cái	186		
	Cộng				