

Số: 1433/BVĐK-QLCLBV

Ninh Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Gia công, lắp đặt biển chỉ dẫn Khu khám bệnh ngoại trú

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, phục vụ công tác xây dựng giá gói thầu tư vấn, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Gia công, lắp đặt biển chỉ dẫn Khu khám bệnh ngoại trú” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá theo mẫu phụ lục số.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty, đơn vị ghi rõ ngày tháng năm báo giá, thời hạn báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan).

- **Cách thức tiếp nhận báo giá:** Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình – Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày thư mời này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (Website: benhvienninhbinh.vn) của Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0961216856 (Mai Thị Như Hoa). Đồng thời, Quý công ty, nhà cung ứng, đơn vị vui lòng gửi File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: qlclbv.bvdknb@gmail.com.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty, Nhà cung ứng, Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLCLBV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số 1433 /BVĐK-QLCLBV ngày 23 tháng 9 năm 2026
Của phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	CÔNG VIỆC	Quy cách	Kích thước	ĐVT	SL
1	Biển chỉ dẫn thả trần tại ngã 3 khoa GPB và khoa khám bệnh tầng 1.	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
2	Biển chỉ dẫn thả trần tại Khoa khám bệnh tầng 1 Ngã 3 Trung Tâm	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
3	Biển chỉ dẫn thả trần tại Khoa khám bệnh tầng 2 ngã 3 khu khám tiểu đường	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
4	Biển chỉ dẫn thả trần tại Khoa khám bệnh tầng 2 Ngã 3 Trung Tâm	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc.- Mặt mica dài loang 2ly.- Nội dung in UV, cán màng bóng.- Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
5	Biển chỉ dẫn thả trần tại khoa khám bệnh yêu cầu	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
6	Biển chỉ dẫn thả trần tại Ngã 3 khoa cấp cứu và khoa khám bệnh yêu cầu	-Khung nhôm định hình, lốc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1

7	Biển chỉ dẫn thả trần tại TT chân đoán hình ảnh tầng 2	- Khung nhôm định hình, lóc cong 4 góc. - Mặt mica dài loang 2ly. - Nội dung in UV, cán màng bóng. - Phụ kiện treo thả trần + lắp đặt hoàn thiện.	120cm x 60cm	chiếc	1
8	Đèn chiếu mũi tên chỉ đường tại Khoa khám bệnh tầng 1 khu xét nghiệm	- Công suất: 60w - Điện áp: 110v - 240v - Trọng lượng: 1,9kg - Nhiệt độ màu: 8500K - K/cách chiếu khả dụng: 1-5m - Chống nước: IP30 - Đường kính tối đa hình ảnh: 1,2mx1,2m Lắp đặt âm trần.	26cm x 17cm x 16cm	bộ	1
9	Hệ thống dây dẫn điện, đầu nối biển	- Dây điện 2x2.5 đầu nối các biển chỉ dẫn	50m	bộ	1

Giá báo giá bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện, bàn giao, bảo hành tại Bệnh viện.