

Số: /BVĐK-HCQT
V/v mời khảo sát, cung cấp báo giá Bảo trì,
bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu về việc thực hiện mời mời khảo sát, cung cấp báo giá Bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030

- Nhận bản Scan màu qua email: benhviendakhoatinhninhbinh@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thư mời này được phát hành.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục mời báo giá

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số Lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Máy điều hòa âm trần - Công suất: Từ 25.000BTU đến 45.000 BTU				
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng (Tối thiểu): - Kiểm tra toàn diện tình trạng máy trước khi vệ sinh để phát hiện sớm các hư hỏng tiềm ẩn - Che phủ cẩn thận vật dụng và khu vực xung quanh - Tháo và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc, mặt nạ - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, lồng quạt và cánh quạt (nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhất) - Thông tắc, kiểm tra và vệ sinh đường ống xả để ngăn ngừa tình trạng tắc thoát nước ngưng - Vệ sinh khô bo mạch dàn lạnh, đảm bảo an toàn về điện - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và cánh quạt dàn nóng bằng vòi xịt áp lực cao - Kiểm tra độ an toàn của các đầu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh - Chân cao su chống rung cục nóng máy lạnh - Vận hành chạy thử, kiểm tra các thông số hoạt động (dòng điện, áp suất gas) - Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công	Chiếc	778		
2	Máy điều hòa treo tường - Công suất: Từ 9.000BTU đến 24.000BTU				
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng (Tối thiểu): - Kiểm tra toàn diện tình trạng máy trước khi vệ sinh để phát hiện sớm các hư hỏng tiềm ẩn - Che phủ cẩn thận vật dụng và khu vực xung quanh - Tháo và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc, mặt nạ - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, lồng quạt và cánh quạt (nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhất) - Thông tắc, kiểm tra và vệ sinh đường ống xả để ngăn ngừa tình trạng tắc thoát nước ngưng - Vệ sinh khô bo mạch dàn lạnh, đảm bảo an toàn về điện - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và cánh quạt dàn nóng bằng vòi xịt áp lực cao - Kiểm tra độ an toàn của các đầu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh - Chân cao su chống rung cục nóng máy lạnh - Vận hành chạy thử, kiểm tra các thông số hoạt động (dòng điện, áp suất gas) - Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công	Chiếc	186		
	Cộng				

Ghi chú:

- Các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực có thể kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần); Trong báo giá ghi rõ; Thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại và bảo hành; Báo giá có chữ ký của đại diện đơn vị và đóng dấu đầy đủ.

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) kèm theo bản báo giá hoặc khi đến kiểm tra, khảo sát.

2. Địa điểm thực hiện sửa chữa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH(để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên